



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC										
SPETT.LE PROMA S.P.A.				ESEGUITO IL		24/02/2025				
				VERBALE n°		17028				
				COMMESSA n°		250074				
				MOTORE n°		51600.54984.2002				
				MATRICOLA n°		5000012217				
NOTE		Il motore monta protezioni: KLIXON Revisione ventilatore: N°2 Cuscinetti 6205 2RS/C3 Collaudo ventilatore: 380V 2.2A								
Cuscinetto L.C.		6214 2RS/C3			Cuscinetto L.O.C.		6211 2RS/C3			
SPECIFICHE		MOTORE ANSALDO GH180M N.61600.5498.4.2002 KW.99 G.1960 V.400 A.271 Ve.333,2 Ae.4,38								
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10		
0.3		55		INDOTTO				IND.-CAMPI		OK
				ECCITAZIONE				RIPARATO		OK
				ARMAT.				REVISIONATO		OK
TEMPERATURA COLLAUDO		20C°		CONPOUND				COLLETT.		OK
				COMPENSAZIONE						
PROVA TACKO					SPAZZOLE					
V					TIPO SPAZZOLA		E108			
RIPLE					Q.TÀ SPAZZOLE		N°12			
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		12.5X32X40			
Nm FRENO										
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)										
ISO		ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2								
LATO COMANDO		0.3								
LATO OPP. COMANDO		0.2								
GIRI/MIN.		1960								
CUSCINETTO SPM										
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.		
DBI		22		DBI		20		DBI		1960
DBC		2		DBC		3		DBC		1960
DBM		12		DBM		13		DBM		1960
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA					
V.TACKO		V.a		A.a		Ve		Ae/GIRI		
		200		3.8		230		4.38/945		
		400		5.8		230		4.38/1960		
SURGE TEST		2E+1000V				ESITO		OK		
						FIRMA COLLAUDATORE				