


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**PEC: **rem-motori@messaggipec.it**email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it****www.rem-motori.it**

Dasa-Rägi register

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05

INTERVENTO N° COHH. ~~2022-0334~~ 2022-0334 DATA 01/12/2022**LUOGO INTERVENTO**SPETT.LE ACEA AMBIENTEVia VALLI PORCHIO SNC Città SAN VITORE MIL LAZIOIntervento richiesto da ROBERTO MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

**GUASTO****MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
01/12/22	08:00	08:50	45 min	17:30	18:30				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

È SEGUITA SOSTITUZIONE CARTUCCI GRASSO E PACCHI BATTERIE SU MACCHINE LINEA 1 VENTILATORI ESASTORI 43-44 N° 8 CARTUCCI; SU POMPA ALIMENTI CALDAIA A-B N° 4 CARTUCCI + INSTALLAZIONE PIASTRA SU MOTORI SOSTITUITI. LINEA 2 SOSTITUZIONE CARTUCCI SU VENTILATORI A-B-C + SOSTITUZIONE CARTUCCI SU POMPA ALIMENTI A-B + SOSTITUZIONE CARTUCCI VENTILATORI ARIA PRIMARIA + SECONDARIA. LINEA 3 SOSTITUZIONE CARTUCCI SU VENTILATORI ESASTORI 43-44 + SOSTITUZIONE CARTUCCI SU COMPRESSORI A-B. MONTAGGIO SENSORI E LUBRIFICATORI SU MOTORI SOSTITUITI SULLA LINEA 1: POMPA ALIMENTI CALDAIA A-B; POZZO CALDO A-B; RAFFREDDAMENTO GRIGLI B. AGGIORNAMENTO GETAWAY: LOCALI ACQUA FREDDA L1; SALA CONDENSATORI L3; LOCALI COMP. L3 LOCALI TURBINA L2

SOSTITUZIONE MATERIALE CIRCUITI DI LUBRIFICAZIONE SUPPORTO 4 VENTILATORI ARIA PRIMARIA LINEA 3 (SUPPORTO VENTILATORI LATO OPP. GIUNTO) BLOCCATO SI CONSIGLIA APERTURA SUPPORTO E ISPEZIONE INGRESSO LUBRIFICAZIONE. NB: SUI LUBRIFICATORI POMPA ALIMENTI A-B LINEA 1 NON SONO STATI SOSTITUITI BATTERIE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 1/12/2022 Firma Giovanni PiscopoNome e Cognome GIOVANNI PISCOPO

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LISI ANGELO
SCACCA COSTANTINO
D'ORAZIO MATTEO