




REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**

PEC: **rem-motori@messaggipec.it**

email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**

www.rem-motori.it



Dasa-Rägi register

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05

INTERVENTO N° 28072022

DATA 28/07/2022

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE Buzzi Unicem Spa - SINISCOLA

Via ZONA INDUSTRIALE **Città** SINISCOLA

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ **GUASTO**

☒ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA Verifica Motore Esaustore Forno

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
28/07/22	04.00	08.30	1 hr	17.45		8 + 1st	4		
29/07/22	1	08.15	1	12.00		22.30			
						8	9		

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Verifiche con smontaggio presso la Vs
officina del motore SETPEE kW 710
Verifica sedi cuscinetti - Sedi cattedre
Circuito di lubrificazione - Rimontaggio
Motori ed allineamento sul posto con il
ventilatore - Avvicinamento a vuoto e
controllo con Vs. tecnica dei parametri
operazionali

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 28/07/2022 **Firma** [Signature]

Nome e Cognome CRISTIANO MEDICI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

CARLO SPACIANI
ANGELO CISI