


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägi
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° COMU. 2022-0825**DATA** 13/12/2022**LUOGO INTERVENTO****SPETT.LE** SLIM ALUMINUM**Via** **Città** CISTERNA DI LATINA**Intervento richiesto da** ING. FILIPPO GIULIANO**MOTIVO DELL'INTERVENTO**☐ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO****ANOMALIA SEGNALATA****DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE**

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
13/12/2022	08:00	10:00		12:30	13:45				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATOCONTROLLI MECCANICI SU MOTORE E VENTILATORE CAPPE VENTEC**SOSTITUZIONE MATERIALE**

SONO STATI EFFETTUATI ALIMENTANTI MECCANICI SU SUPPORTI VENTILATORE
SU GIUNTO E MOTORE (AL MOMENTO DELLO SMONTAGGIO SI CONSIGLIA CONTROLLO
DELO STATO DI USURA DELLE SEDE CISCUNTI SULLI ALBERO ED ECCENTRICITA'
ALBERO DEL VENTILATORE)

FIRMA DEL CLIENTE**Data** 13/12/2022 **Firma** [Firma]**Nome e Cognome** FILIPPO GIULIANO**INTERVENTO EFFETTUATO DA:**LISI ANGELO