acea ambiente

Unità Locale 3
loc. Valle Porchio,
03040 San Vittore del Lazio (FR)

PROGRESSIVO	358/2017

MODULO CONSEGNA MATERIALI

Società/Unità richiedente	Acea Ambiente S.r.l.
Tipologia consegna	Ordinaria [X] Urgente [ ] Immediata [ ]
Responsabile	Ing. Dhima
Per comunicazioni rivolgersi a	Giangrande Luigi
Delegato al ritiro	Non applicabile (Consegna – FRANCO STAB. UL3 San Vittore del Lazio)

Si autorizza la consegna/ritiro del seguente materiale

Codice materiale	Marca	Descrizione materiale	Quantità
	TECHTOP	RIPARAZIONE MOTORE 560KW COME DA OFFERTA ALLEGATA N°0891 del 09/11/2017	01

15/11/2017
Fornitore Rem

Compilato: Giangrande Luigi

Gestore Approvvigionamento: Russo Carmine

Direttore esecuzione contratto: Ing. Ilir Dhima

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI -

Offerta n° **0891** del **09/11/2017**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 138	Data Vs. DDT: 09/11/2017	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013917	MOTORE TECHTOP MOTOR Y2 400LB-4 N.0278001001 KW.560 1490G/min 400/690 A946/546,8 3400KG.			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PèER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940	2500		2500
Nr	1	REVISIONE AVVOLGIMENTO CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6326 C3 VL0241 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO NU326 ECJ C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA RIPARAZIONE COPRIVENTOLA RIMONTAGGIO COMPLETO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE DI COLLAUDO	1680		1680
Nr	1	FORNITURA E MONTAGGIO DI IN ANELLO DI PROTEZIONE DEL CUSCINETTO CONTRO LE CORRENTI DELL'ALBERO INDOTTA CHE SCARICA SUL CUSCINETTO. TALE FORNITURA LA CONSIGLIAMO ESPRESSAMENTE IN QUANTO ABBIAMO RISCONTRATO DURANTE LA DIAGNOSI CHE IL GRASSO DI LUBRIFICAZIONE ERA COMPLETAMENTE BRUCIATO ED IL CUSCINETTO PRESENTAVA SCANALATURE NELLE PISTE DI SCORRIMENTO CAUSATE DALLE CORRENTI D'ALBERO\	880		880

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI -

Offerta n° **0891** del **09/11/2017**

Totale preventivo € 5.060,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico
Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.
Validità 30gg
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ACEA AMBIENTE S.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.