



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI -

Offerta n° 0355 del 14/05/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 57	Data Vs. DDT: 14/05/2018	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009583	MOTORE ABB MOTORS M2CA315LB2 B3 N.3477863 KW.250 G.2982 PESO KG.1230	KW.250	POMPA ALIMENTO	3477863

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E PARAGRASSO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO E LE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6314 C4 FORNITO DAL CLIENTE CON DDT 57 DEL 14/05/2018 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6314 C4 FORNITO DAL CLIENTE CON DDT 57 DEL 14/05/2018 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDISIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI UNA SONDA PT100 MONTATA SU CALOTTA CON CAVO SCHERMATO RICOSTRUZIONE E MONTAGGIO ISOLANTI IN FIBRA DI VETRO PER ISOLAMENTO CALOTTA DAI CUSCINETTI	6400		6400



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI -

Offerta n° 0355 del 14/05/2018

		COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA		
		VERNICIATURA ESTERNA		
		REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO		
Nr	1	INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO ISOLATO PER LAVORAZIONE SOTTO INVERTER	1200	1200
Nr	1	SOSTITUZIONE DEL PACCO LAMELLARE DANNEGGIATO	9800	9800
Nr	1	INSTALLAZIONE ANELLO AEGIS PER PROTEZIONE DEL CUSCINETTO DALLE TENSIONI D'ALBERO INDOTTE E DALLE CORRENTI DI CUSCINETTO DN80	1100	1100

Totale preventivo € 18.900,00 + I.V.A.

N.2 CUSCINETTI 6316/C4 SKF DI FORNITURA ACEA

Consegna 30GG lavorativi dalla data dell'ordine con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ACEA AMBIENTE S.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.