



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI -

Offerta n° 0393 del 31/05/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 63	Data Vs. DDT: 31/05/2018	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014169	VENTILATORE COMPLETO DI MOTORE SUD-ELECTRIC AG LOD09T3-160-NSABTK N.09/VA-00098771-0010/13 G.1000 POLI 6 V.400 HZ.50			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO DEL GRUPPO VENTOLE E GRIGLIA E DISACCOPIAMENTO COL MOTORE, PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DEL MOTORE VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA DEL MOTORE CON SURGE- TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNTURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO BRUCIATO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6206 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIMONTAGGIO VENTOLA E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI E DELLA VENTOLA CON GRIGLIA COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	685		685



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI -

Offerta n° **0393** del **31/05/2018**

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 685,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ACEA AMBIENTE S.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.