

LINBA 2

RICIRCOLO FULI CO-045

- ROTAZIONE POSIZIONE H1V 20,36 mm/s
VALORE GLOBALE IN ALLARME POSSIBILE
SQUILIBRIO
- ROTAZIONE POSIZIONE H1V 16,22 mm/s
SPRINTO IN VELOCITA' PICCO ALLA VELOCITA'
FONDAMENTALE SQUILIBRIO
- VENTILAZIONE POSIZIONE S2H 31,27 mm/s
VALORE GLOBALE IN ALLARME SQUILIBRIO
- VENTILAZIONE POSIZIONE S2H 23,95 mm/s
SPRINTO IN VELOCITA' CON PICCO ALLA FONDAMENTALE
SQUILIBRIO
- SI CONSIGLIA PREVISIONE ROTAZIONE + EQUILIBRATURA
VENTILAZIONE

PAGINA 3

LINBA 3

ESTRAZIONE DI CODA CO-044X

- VENTILAZIONE POSIZIONE S2A
PICCO A 61,50 Hz DI 6,16 mm/s POSSIBILE
ALLENTAMENTO SUPPORTO.
- VENTILAZIONE POSIZIONE S2A 6,94 mm/s
VALORE GLOBALE IN ALLARME POSSIBILE
ALLENTAMENTO SUPPORTO.
- RICIRCOLO FULI CO-045
VENTILAZIONE POSIZIONE S2H 4,32 mm/s
VALORE GLOBALE VICINO ALLA SOGLIA DI
ALLARME TENERE SOTTO CONTROLLO

PAGINA 4