


Data e ora della misurazione16/05/2019 11:31:04

REMLINEA 1\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M2V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale = Non Attivo (153,17) BPFO 6316 (SKF)

Cursore delta = Non Attivo

RPM = 2979

RMS = 4,60

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	154,00	2,355
2	308,25	1,370
3	462,25	1,203
4	199,00	0,878
5	924,75	0,857
6	1078,75	0,818
7	616,50	0,771
8	497,75	0,765
9	1235,50	0,617
10	770,50	0,553