



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

ELENCO PRIORITA' DI INTERVENTO CONSIGLIATO SU MOTORI VENTILATORI E POMPE

1. Motore del Ventilatore ARIA SECONDARIA LINEA 1
2. Motore POMPA ALIMENTO CALDAIA 410B LINEA 2
3. Motore e Ventilatore RICIRCOLO FUMI C0045 LINEA 1
4. Motore e Ventilatore RICIRCOLO FUMI C0045 LINEA 2
5. Ventilatore ESTRATTORE DI CODA 43X LINEA 3
6. Motore e Ventilatore ESTRATTORE DI CODA 44X LINEA 2
7. Motore POMPA ALIMENTO CALDAIA 410A LINEA 1
8. Ventilatore ESTRATTORE DI CODA C0043 LINEA 1
9. Motore e pompa POZZO CALDO N° targa motore 708904 LINEA 2
10. Motore del Ventilatore ARIA PRIMARIA LINEA 1
11. Motore del Ventilatore ESTRATTORE DI CODA 44X LINEA 3

Per quanto riguarda i motori:

- Motore del ventilatore ARIA PRIMARIA LINEA 2
- Motore del ventilatore ESTRATTORE DI CODA 43X LINEA 2
- Motore del VENTILATORE CONDENSATORE CO005A LINEA 2
- Ventilatore RICIRCOLO FUMI C0045 LINEA 3
- Motore del VENTILATORE CONDENSATORE CO005A LINEA 3

Si consiglia di effettuare controlli periodici per monitorare l'andamento del trend.

