




Data e ora della misurazione19/09/2019 11:58:21

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO \MOTORE\M2V1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



|                    |          |              |                             |
|--------------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Cursore Principale | X [Hz]   | = Non Attivo | (49,75) Unbalance Unbalance |
|                    | Y [mm/s] | = Non Attivo |                             |
| Cursore delta      | X [Hz]   | = Non Attivo |                             |
|                    | Y [mm/s] | = Non Attivo |                             |
| RPM                |          | = 2940       |                             |
| RMS                | Y [mm/s] | = 4,30       |                             |

| Data       | Ora      | Evento                              | Commento                            |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 25/09/2019 | 12:18:12 | Velocità di riferimento modificata. | Vecchio rif. 2940, nuovo rif. 2985. |
| 18/09/2019 | 15:32:57 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 18/09/2019 | 10:41:59 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 17/09/2019 | 16:06:00 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |

REM SRL  
Via Ferruccia, 16a  
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 12:19:02 Page 2 of 2

|            |          |                 |                  |
|------------|----------|-----------------|------------------|
| 17/09/2019 | 11:52:53 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 17/09/2019 | 11:22:02 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 16/05/2019 | 16:39:51 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 15/05/2019 | 17:14:08 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 23/04/2018 | 16:47:16 | Misura mancante | Misura mancante. |

| Canale # | A      |          |
|----------|--------|----------|
|          | X [Hz] | Y [mm/s] |
| 1        | 49,75  | 4,03     |
| 2        | 149,00 | 0,89     |
| 3        | 99,25  | 0,76     |
| 4        | 198,75 | 0,61     |
| 5        | 248,50 | 0,31     |
| 6        | 33,00  | 0,19     |
| 7        | 31,75  | 0,16     |
| 8        | 50,50  | 0,15     |
| 9        | 28,75  | 0,15     |
| 10       | 34,25  | 0,15     |