




Date/Time 20/09/2019 15:06:14

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/09/2019 15:03:41

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale X [Hz] = 73,75 (74,00) 4.Rotor DS Harmonics DS

Y [m/s²] = 11,886

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1110

RMS Y [m/s²] = 13,15

Data	Ora	Evento	Commento
20/09/2019	15:05:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1110.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.



17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
30/05/2019	12:23:02	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1200, nuovo rif. 1170.
29/05/2019	11:44:22	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1170, nuovo rif. 1200.
29/05/2019	11:39:24	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1170, nuovo rif. 1170.
23/05/2019	14:12:48	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1170.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	10:30:53	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1000, nuovo rif. 990.
26/04/2018	10:29:47	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1000, nuovo rif. 1000.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:53:17	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1250, nuovo rif. 1000.
23/04/2018	16:52:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1250.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	73,75	11,886
2	221,25	3,640
3	1212,75	2,821
4	1139,00	1,637
5	18,25	0,576
6	147,50	0,543
7	1065,25	0,539
8	840,75	0,444
9	767,00	0,382
10	0,25	0,337