




Date/Time 25/09/2019 16:16:00

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 10:07:31

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\MOTORE\M2V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 10,42	

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.



15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	10:28:29	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1250.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	10,21
2	99,50	1,45
3	149,25	0,96
4	199,00	0,43
5	154,75	0,42
6	298,50	0,39
7	57,75	0,34
8	41,75	0,31
9	71,00	0,18
10	248,75	0,17