




Date/Time 05/11/2020 13:53:01

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 08/10/2020 14:11:44

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(39,10) BPFO 6317 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(62,99) BPFI 6317 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,49	

Data	Ora	Evento	Commento
05/11/2020	13:00:24	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 870, nuovo rif. 875.
05/11/2020	13:00:16	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 890, nuovo rif. 870.
05/11/2020	12:59:55	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 900, nuovo rif. 890.



05/11/2020	12:59:18	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 900, nuovo rif. 900.
21/10/2020	14:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/10/2020	14:09:56	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 900, nuovo rif. 900.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:58:42	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 988, nuovo rif. 900.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:23	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:01	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	62,75	1,879
2	3,25	1,838
3	39,50	1,828
4	251,50	1,221
5	23,25	1,001
6	86,25	0,927
7	165,25	0,860
8	188,50	0,806
9	66,25	0,720
10	0,50	0,718