




Date/Time 18/02/2020 16:18:51

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/09/2019 14:51:15

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010\MOTOREM2V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= 73,75	(73,87) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= 15,324	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1108	
RMS	Y [m/s ²]	= 15,87	

Data	Ora	Evento	Commento
18/02/2020	16:17:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1110, nuovo rif. 1108.
18/02/2020	16:16:43	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 110, nuovo rif. 1110.
18/02/2020	16:15:49	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 110.



10/02/2020	17:07:20	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:52	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:51:04	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1250.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	73,75	15,324
2	221,25	1,924
3	147,50	0,835
4	1211,00	0,670
5	1137,50	0,666
6	1061,75	0,551
7	92,00	0,522
8	988,25	0,514
9	294,75	0,493
10	678,50	0,477