




Date/Time 18/03/2020 14:37:39

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 10/02/2020 15:43:54

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\VENTILATORE\R1A\1004 ENVELOPE
SPETTRO ACC



Cursore Principale X [Hz] = 52,00

Y [m/s²] = 0,734

Cursore delta X [Hz] = 260,00

Y [m/s²] = 0,133

RPM = 700

RMS Y [m/s²] = 1,09

Data	Ora	Evento	Commento
18/03/2020	14:32:51	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 700.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.



07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	52,00	0,734
2	155,75	0,353
3	208,00	0,234
4	104,00	0,141
5	260,00	0,133
6	0,25	0,053
7	601,00	0,046
8	96,00	0,044
9	164,50	0,043
10	609,00	0,043