




Date/Time 02/04/2021 09:45:43

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/03/2021 12:08:09

REM\LINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 18,50	(18,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 0,32	
Cursore delta	X [Hz]	= 129,50	
	Y [mm/s]	= 0,16	
RPM		= 1110	
RMS	Y [mm/s]	= 3,87	

Data	Ora	Evento	Commento
02/04/2021	09:45:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1110.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.



24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
18/03/2020	15:02:41	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1095.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	12:44:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1050.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	37,00	3,27
2	73,75	1,33
3	55,50	1,32
4	92,25	0,54
5	18,50	0,32
6	129,25	0,27
7	67,25	0,19
8	110,75	0,18
9	69,00	0,16
10	38,00	0,15