




Date/Time 02/04/2021 15:11:44

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 22/03/2021 10:29:33

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA PRIMARIA S25 C0-019X\VENTILATORE\S1H1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 16,25	(16,25) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 3,21	
Cursore delta	X [Hz]	= 32,50	
	Y [mm/s]	= 0,38	
RPM		= 975	
RMS	Y [mm/s]	= 3,33	

Data	Ora	Evento	Commento
02/04/2021	15:10:38	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 975.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.



24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,25	3,21
2	32,25	0,54
3	14,75	0,46
4	48,50	0,26
5	80,75	0,21
6	97,00	0,19
7	31,00	0,16
8	17,50	0,09
9	13,75	0,09
10	17,00	0,07