




Date/Time 07/04/2021 14:33:28

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 22/03/2021 14:56:02

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005C\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (42,42) RPF 6317 (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 988

RMS Y [m/s²] = 1,47

Data	Ora	Evento	Commento
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:19	Misura mancante	Misura mancante.



23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:31:44	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 660, nuovo rif. 630.
22/03/2021	15:27:08	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 988, nuovo rif. 660.
22/03/2021	13:36:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:16	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:23	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:01	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	15:06:01	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 600, nuovo rif. 620.
31/05/2019	15:01:54	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 605, nuovo rif. 600.
31/05/2019	15:01:27	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 988, nuovo rif. 605.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time

07/04/2021 14:33:29

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	126,75	1,103
2	190,25	0,511
3	63,50	0,278
4	759,75	0,171
5	633,00	0,167
6	760,25	0,160
7	569,50	0,149
8	10,50	0,140
9	0,25	0,139
10	116,25	0,129