




Date/Time 29/04/2021 12:53:44

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 23/04/2021 13:58:31	Macchina	VENTILATORE
	Y [mm/s]	= 5,30	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= 23/03/2021 12:07:10	Classe ISO	Gruppo1 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= 4,28	Potenza:	560 kW
			Velocità	1485 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
23/04/2021	16:00:30	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 23/04/2021 13:58:31
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.



23/03/2021	13:38:40	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 23/03/2021 12:07:10
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:09	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/10/2020 12:07:41
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:05	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 03/09/2019 16:04:40
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.