



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Spett. Acea Ambiente Srl,

Inviemo integrazione richiesta circa le fatture quietanzate per un totale aggiuntivo alle precedenti di

Euro 90.208,00

A disposizione per ogni eventualità inviamo

Cordiali saluti

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
C.F.P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it
pec: rem-motori@messaggipec.it - Cod. SdI M5UXCR1



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Fattura n°: 0141

Data emissione: 25/03/2020

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA LT

P. IVA 01906930597

C.F. 10667680150

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	5000010555 - MOTORE ANSALDO GH355LK N.59198 KW.200 G.MAX.904 V.477-520 A.185-138 Ve.210,1 Ae.27,6- 7,1 PESO KG.3300 - RIPARATO COME DA NS. OFFERTA 2020_0073	€ 24.000,00	22	€ 24.000,00
Contributo CONAI assolto se dovuto.			Totale imponibile € 24.000,00	Totale I.V.A. € 5.280,00	Totale documento € 29.280,00
IVA 22%					
Riferimenti R.E.M. S.r.l.			Documenti di riferimento Cliente		
N. DDT	Data DDT	N. Prev. Data Prev. Id. Motore	Richiesta/note	N. DDT	Data DDT N. Ordine Data Ord.
0197	24/03/2020	0073 31/01/2020 5000010555	ODA 4550620410	14659	30/01/2020 455062041 21/02/2020

Modalità pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Scadenze e importi: 30/06/2020 € 29.280,00

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. Iva 02240470605 SdI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/02/2020

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 14916

Motore n° 5000010555

Matricola 59198

Comm. n° 20200073

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH355LK N.59198 KW.200 G.MAX.904 V.477-520 A.185-138 Ve.210,1 Ae.27,6-7,1 PESO KG.3300

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6224/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6224/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	6	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 810

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 14

DBI: 810

DBC: 810

DBM: 810

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.7	169	27.6/71
	200	3.5	171	27.6/139
	477	5.6	173	27.6/335
	477	5.5	45	7.1/810

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.7	175	27.6/72
	200	3.5	177	27.6/138
	477	5.5	179	27.6/334
	477	5.5	46	7.1/809

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI MSUXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Firma Collaudatore
ANGELO LISI



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it
pec: rem-motori@messaggipec.it - Cod. SdI M5UXCR1



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Fattura n°: 0144

Data emissione: 25/03/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA VI

P. IVA 13051890153

C.F. 13051890153

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	5000014717 - MOTORE BBC SD560u4 N.144782-0001-2018-35143 G.1490 KW.1000 V.6000 - SULZER MC2 -RIPARATO COME DA NS. OFFERTA 2019_0611	€ 15.400,00	22	€ 15.400,00

Contributo CONAI assolto se dovuto.					Totale imponibile € 15.400,00		Totale I.V.A. € 3.388,00		Totale documento € 18.788,00	
IVA 22%										
Riferimenti R.E.M. S.r.l.					Documenti di riferimento Cliente					
N. DDT	Data DDT	N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore	Richiesta/note	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.	
0154	05/03/2020	0611	09/09/2019	5000014717	589111	19050411	09/09/2019	1032172	23/12/2019	

Modalità pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Scadenze e importi: 31/07/2020 € 18.788,00

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F./P. Iva 02240470605 SdI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 05/11/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14709

Motore n° 5000014717

Matricola 144782-0001-2018-35143

Comm. n° 20190611

Specifiche: MOTORE BBC SD560u4 N.144782-0001-2018-35143 G.1490 KW.1000 V.6000 A.118 Vr.1130 Ar.560

KW.1000

Cuscinetto L.C.: NU230ECM + 6030

Cuscinetto L.O.C.: NU226ECJ

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 10.4 Ampere, 1498 Giri.

Prova del rapporto di trasformazione Volt Statore 800, Volt Rotore 152.

Il motore monta protezione termica del tipo N°3 PT100 Sugli avvolgimenti + N°2 Sonde PT100 una su ogni sede cuscinetto.

Collaudo scaldiglie 230 Volt 4 Ampere, Il motore monta N°2 scaldiglie 230 Volt, 450 Watt poste in parallelo.

Il motore monta N°18 Spazzole Tp.CG651 20 x 40 x 42.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.31 - Rot.0.011	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE V	Stat.0.31 - Rot.0.011	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE W	Stat.0.31 - Rot.0.011	Stat.>1000 - Rot>1000

Temperatura collaudo: 17°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.
6000
Rot. 1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1498 Giri

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1498

DBC: 1498

DBM: 1498

SURGE TEST

ESITO

Stat. 6000 Volt, Rot.
1500 Volt.

OK

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. N° 02240470605 SDI NSUXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Firma Collaudatore
ANGELO LISI



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it
pec: rem-motori@messaggipec.it - Cod. SdI M5UXCR1



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Fattura n°: 0491

Data emissione: 30/11/2020

Spett.le
EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.

Sis 94, Viale Abruzzi
20131 MILANO MI

P. IVA 10337960966

C.F. 10337960966

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	5000015025 - MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MQUZZK176 N.M300105 KW.315 G.1000 V.380 A.590 - RIPARATO COME DA NS. OFFERTA 2020_0372	€ 8.000,00	22	€ 8.000,00

Contributo CONAI assolto se dovuto.					Totale imponibile € 8.000,00		Totale I.V.A. € 1.760,00		Totale documento € 9.760,00	
IVA 22%										
Riferimenti R.E.M. S.r.l.					Documenti di riferimento Cliente					
N. DDT	Data DDT	N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore	Richiesta/note	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.	
0730	20/11/2020	0372	18/06/2020	5000015025	rdo Henkel Italia Operations srl	47HKL	09/06/2020	457392035	16/10/2020	
					0/IPO01521					

Modalità pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Scadenze e importi: 28/02/2021 € 9.760,00

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F./P. Iva 02240470605 SdI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Pagina 1 di 1

Non si accettano reclami trascorsi 15GG dal ricevimento della presente. Per qualunque controversia il foro competente è il Trib. di Frosinone. Per eventuali ritardi di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/02, saranno addebitati interessi di mora al tasso del 10% annuo.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 14/06/2021

Spett.le

EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.

Sis 94, Viale Abruzzi

20131 MILANO

(MI)

Verbale n° 15408

Motore n° 5000015353

Matricola N.545406

Comm. n° 20210144

Specifiche: MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MQUZZK176 N.545406 KW.315 G.1000 V.380 A.500

KW.315

Cuscinetto L.C.: NU328ECJ

Cuscinetto L.O.C.: 6319J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 74 Ampere, 1000 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.007	>1000 Mohm
FASE V	0.007	>1000 Mohm
FASE W	0.007	>1000 Mohm

Temperatura collaudo: 28°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE BRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 17

DBI: 1000

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNCLN ENCL 9001 2015
IO-0310-05

Fattura n°: 0270

Data emissione: 30/06/2021

Spett.le
EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.

Sis 94, Viale Abruzzi
20131 MILANO MI

P. IVA 10337960966

C.F. 10337960966

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	5000015354 - MOTORE LEROY SOMER FLSCB 400 L6 B3 N.502975 KW.500 G.993 V.380/660 A.927/535 - RIPARATO COME DA NS. OFFERTA 2021_0142 REV.1	€ 11.346,00	22	€ 11.346,00
Nr	1,00	5000015353 - MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MQUZK176 N.545406 KW.315 G.1000 V.380 A.500 - RIPARATO COME DA NS. OFFERTA 2021_0144 REV.1	€ 10.230,00	22	€ 10.230,00

Contributo CONAI assolto se dovuto.

Totale imponibile
€ 21.576,00

Totale I.V.A.
€ 4.746,72

Totale documento
€ 26.322,72

IVA 22%

Riferimenti R.E.M. S.r.l.

N. DDT	Data DDT	N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore
0340	30/06/2021	0142	25/02/2021	5000015354
0340	30/06/2021	0144	27/02/2021	5000015353

Documenti di riferimento Cliente

Richiesta/note	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.
EDIRQ0025731	43/HKL		457448149	23/04/2021
			9/IPO02458	
			POS.01	
EDIRQ0025732	43/HKL		457448149	23/04/2021
			9/IPO02458	
			POS.02	

Modalità pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Scadenze e importi: 30/09/2021 € 26.322,72

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel 0775 830116 - Fax 0775 839345
C.F.P. IVA 02300470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 738995 del 03.05.2002
Pagina 1 di 1

Non si accettano reclami trascorsi 15GG dal ricevimento della presente. Per qualunque controversia il foro competente è il Trib. di Frosinone. Per eventuali ritardi di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/02, saranno addebitati interessi di mora al tasso del 10% annuo.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 18/06/2021

Spett.le

EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.

Sis 94, Viale Abruzzi

20131 MILANO

(MI)

Verbale n° 15416

Motore n° 5000015354

Matricola N.502975

Comm. n° 20210142

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER FLSCB 400 L6 B3 N.502975 KW.500 G.993 V.380/660 A.927/535

KW.500

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 164 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0047	>1000 Mohm
FASE V	0.0047	>1000 Mohm
FASE W	0.0047	>1000 Mohm

Temperatura collaudo: 25.4°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1000

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1000

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it
pec: rem-motori@messaggipec.it - Cod. SdI M5UXCR1



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Fattura n°: 0129

Data emissione: 29/03/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA VI

P. IVA 13051890153

C.F. 13051890153

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	5000015265 - MOTORE MENZEL MEBSSF 560-04-087 N.141494-0001-2018-35339 KW.1250 G.1490 V.6000 A.146 - RIPARATO COME DA NS. OFFERTA 2021_0065 - RDA 621710	€ 8.742,00	22	€ 8.742,00

Contributo CONAI assolto se dovuto.					Totale imponibile € 8.742,00		Totale I.V.A. € 1.923,24		Totale documento € 10.665,24	
IVA 22%										
Riferimenti R.E.M. S.r.l.					Documenti di riferimento Cliente					
N. DDT	Data DDT	N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore	Richiesta/note	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.	
0157	26/03/2021	0065	27/01/2021	5000015265		21050021	22/01/2021	1060134	18/03/2021	
								pos.01		

Modalità pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Scadenze e importi: 31/07/2021 € 10.665,24

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. Iva 02240470605 SdI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 10/02/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15288

Motore n° 5000015265

Matricola N.141494-0001-2018-35339

Comm. n° 20210065

Specifiche: MOTORE MENZEL MEBSSF 560-04-087 N.141494-0001-2018-35339 KW.1250 G.1490
V.6000 A.146

KW.1250

Cuscinetto L.C.: NU230EXLM1C3+6230MAC3 Cuscinetto L.O.C.: NU230EXLM1C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 11 Ampere, 1490 Giri.

Il motore monta N°12 Spazzole Tipo L107 (31.5 x 31.5 x 65).

Prova del rapporto di trasformazione: V.Statore V.Rotore

100	17.3
500	87

Il motore monta protezione termica del tipo N°6 PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.26 - Rot. 0.011	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.26 - Rot. 0.011	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.26 - Rot. 0.011	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 13.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.6000
Rot.1100

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBI: 23

DBI: 1490

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1490

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1490

SURGE TEST

ESITO

Stat. 6000 Volt Rot.
1500 Volt

OK

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. Iva 02240470605 SDI MSUXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccla, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Ragister

UNICEN ISO 9001:2015
10-0310-03

Fattura n°: 0268

Data emissione: 30/06/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA VI

P. IVA 13051890153

C.F. 13051890153

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	5000015334 - MOTORE SIEMENS 1RR5504-4JA60-Z N.135047701001/2012 KW.1200 G.1484 V.6000 A.133 - RIPARATO COME DA NS. OFFERTA 2021_0244 - RDA 625680	€ 13.066,00	22	€ 13.066,00

Contributo CONAI assolto se dovuto.

Totale imponibile

€ 13.066,00

Totale I.V.A.

€ 2.874,52

Totale documento

€ 15.940,52

IVA 22%

Riferimenti R.E.M. S.r.l.

N. DDT	Data DDT	N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore
0232	07/05/2021	0244	16/04/2021	5000015334

Documenti di riferimento Cliente

Richiesta/note	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.
RDA 625680	21050136	29/03/2021	1066961	30/06/2021

Modalità pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Scadenze e importi: 31/10/2021 € 15.940,52

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccla 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Pagina 1 di 1

Non si accettano reclami trascorsi 15GG dal ricevimento della presente. Per qualunque controversia il foro competente è il Trib. di Frosinone. Per eventuali ritardi di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/02, saranno addebitati interessi di mora al tasso del 10% annuo.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 16/04/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15349 Motore n° 5000015334 Matricola N.I35047701001/2012
Comm. n° 20210244 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1RR5504-4JA60-Z N.I35047701001/2012 KW.1200 G.1484 V.6000 A.133

KW.1200

Cuscinetto L.C.: 6226M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226MJ20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 6.8 Ampere, 1493 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 6.5 Ampere. Resistenza Ohmica misurata 34.4 Ohm.

Prova del rapporto di trasformazione: Vstatore Vrotore.

100 23.5

500 116.4

Il motore monta protezione termica del tipo N°2 Sonde PT100 una su ogni cuscinetto e N°6 Sonde PT100 Sugli avvolgimenti.

Il motore monta N°24 Spazzole Tp.L107 20 x 32 x 46 fornite dal cliente.

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.27 - Rot.0.021	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.27 - Rot.0.021	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.27 - Rot.0.021	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 18°C

Stat. 6000 Volt Rot. 1500 Volt	Avv. Nuovo: _____ Avv. Riparato: _____ Avv. Revis.: OK Altro: OK
---	---

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1493

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1493

DBC: 1493

DBM: 1493

SURGE TEST

Stat. 6000 Volt Rot.
2000 Volt

ESITO

OK

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. Iva 02240470605 SDI USUCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Firma Collaudatore
ANGELO LISI