


Date/Time 23/10/2022 21:40:42

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 20/10/2022 15:29:04

REMLINEA 1\POMPA POZZO CALDO B\MOTORE N° GJ01210002\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale X [Hz] = 50,00 (49,75) 1.Align Misalignment

Y [mm/s] = 8,82

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2985

RMS Y [mm/s] = 11,51

| Canale # | A      |          |
|----------|--------|----------|
|          | X [Hz] | Y [mm/s] |
| 1        | 49,75  | 11,49    |
| 2        | 3,00   | 0,38     |
| 3        | 2,00   | 0,28     |
| 4        | 100,00 | 0,24     |
| 5        | 3,75   | 0,20     |
| 6        | 4,50   | 0,11     |
| 7        | 892,25 | 0,09     |
| 8        | 5,50   | 0,09     |
| 9        | 149,50 | 0,09     |
| 10       | 38,50  | 0,08     |