



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 23/03/2017

Spett.le

AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.

VIA GENOVA, 31

12100 CUNEO

(CN)

Verbale n° 9504

Motore n° 5000013546

Matricola MA.485554PE001

Comm. n° 20170203

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER PLS315L-T MA.485554PE001 KW.220 G.1475 V.400 A.400 PESO KG.830

KW.220

Cuscinetto L.C.: 6320/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3VL0240

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 43.5 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.017	>1999
FASE V	0.017	>1999
FASE W	0.017	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5 mm/S

Lato Opp. Comando: 0.5 mm/S

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 3
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI