




Date/Time 03/01/2023 16:16:32

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 27/12/2022 10:43:44

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 2 COOLING INFERIORE SPB MOTORE\M1V\1005 Envelope
Spectrum Acceleration



Cursore Principale	X [Hz]	= 57,50	(74,53) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= 0,578	(57,50) BPFO 6316 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1118	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,27	

Data	Ora	Evento	Commento
03/01/2023	16:16:15	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1120, nuovo rif. 1118.
03/01/2023	16:16:02	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1115, nuovo rif. 1120.
03/01/2023	16:15:52	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1113, nuovo rif. 1115.



03/01/2023	16:14:07	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1113.
06/10/2022	11:03:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/09/2022	16:28:11	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:37:44	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1112.
02/03/2020	16:13:10	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.
27/05/2019	12:07:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 2997.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	149,00	0,755
2	74,50	0,705
3	57,50	0,578
4	114,75	0,372
5	0,50	0,334
6	16,75	0,321
7	47,25	0,313
8	26,75	0,296
9	104,50	0,296
10	14,25	0,292