




Date/Time 05/03/2024 14:32:48

Page 1 of 2

FUNICOLARE NAPOLI GRUPPO TRAZIONE 1 MOTORE 1M2V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 05/03/2024 03:59:16	Macchina	MOTORE 1
	Y [mm/s]	= 0,29	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= 23/05/2023 03:50:15	Classe ISO	Gruppo1 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= 6,24	Potenza:	630 kW
			Velocità	985 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
19/02/2024	15:05:09	Misura mancante	Misura mancante.	
30/05/2023	08:09:43	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 23/05/2023 04:50:15	
22/05/2023	07:55:42	Misura mancante	Misura mancante.	
24/03/2023	10:43:09	Misura mancante	Misura mancante.	
14/01/2021	12:15:16	Misura mancante	Misura mancante.	
14/01/2021	11:35:08	Misura mancante	Misura mancante.	
OMNITREND 2.91				

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR

