

Dettagli Cliente	
R.E.M. SRL Via Ferrucci 16 03010 Patrica	Contatto: 2017-11-28T14:54:00.000 Data di creazione:

Equipment			
Equipment:	CD150+CE 11B 230V IEC PURG	Ore di funzionamento:	
Serial Number:	APF221864	Ore a carico:	400926564
Data intervento:	2017-11-28	Service Order:	
Numero di Contratto:		Riferimento Ordine Cliente:	



Commenti sul lavoro eseguito

Eseguito avviamento essiccatore come da procedura Atlas, riscontrato in fase di avviamento il mal funzionamento di un regolatore di flusso che regola la chiusura della valvola di messa in esercizio della colonna "B", la macchina per poterla far funzionare si è resa necessaria la sostituzione con quella del misuratore di PDP.

Riepilogo conferme			
Data	Nome del Tecnico	Tipo di attività svolta	Ore/Km
2017-11-28	Christian Gammaraccio	Viaggio	4 Hours
2017-11-28	Christian Gammaraccio	Kilometri	280 Kilometer
2017-11-28	Christian Gammaraccio	Manodopera	4 Hours

Autorizzazione ad eseguire il lavoro con o senza un numero d'ordine

Note: Il Cliente si impegna a fornire ad Atlas Copco, entro due giorni lavorativi dall'uscita del tecnico, un numero d'ordine valido per la manodopera, il viaggio e le parti utilizzate durante l'intervento di ricerca guasti

Conferma Cliente	Conferma Tecnico
 Firmato da il giorno (Debitamente autorizzato a firmare per conto del cliente)	 Firmato da Christian Gammaraccio il giorno