



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 29/04/2016

Spett.le

BLASETTI S.P.A.

VIA NARO, 59

00071 POMEZIA

(RM)

Verbale n° 9135

Motore n° 5000012849

Matricola 39111/19

Comm. n° 20150924

Specifiche: MOTOVARIATORE SBC MVK2040CR N.39111/16 KW.3 G.2750MAX 100MIN. Nm.10,00
V.220/380 A.11,3/6,5 FRENO V.110 A.1,57 Nm.12,5

NOTE:

Prova a vuoto: 380 V, 2.6 A, 2800 Giri, (Misura di resistenza Bobina freno (K) 71ohm, Isolamento verso massa a 1000V Mohm>1999). (Misura di resistenza Bobine Variatore 53 ohm, Isolamento verso massa a 1000V Mohm >1999).
(Collaudo ventilatore: 380V, 0.1A, 2800Giri, Isolamento verso massa a 1000V Mohm>1999). Tensione di uscita dell'alternatore tachimetrico 9.8V a 2800 Giri.

Il motore monta cuscinetti: Lato Comando 1)6007 2RS/C3, 1)6305 2RS/C3, Lato Opposto Comando: 1) 6007 2RS/C3, 1) 6206 2RS/C3.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1,1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1,1	>1999		Avv. Riparato: OK
FASE W	1,1	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 2800

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 2800

DBC: 6

DBC: 4

DBC: 2800

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 2800

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI