



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 15/02/2017

Spett.le
BLASETTI S.P.A.
VIA NARO, 59
00071 POMEZIA

(RM)

Verbale n° 9460

Motore n° 5000011864

Matricola 337961

Comm. n° 20170111

Specifiche: MOTORE ELEKTRA FAURNDAU DNR7/20 S90D N.337961 KW.1,1-22 G.125-2500 V.43,2-74,3/25-43 Ez 78V 33A

KW.1,1-22

Cuscinetto L.C.: NU321 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto:

Rotazione oraria: MIN. 380 Volt, 20.6 Ampere, 331 Giri. MAX 380 Volt, 23.1 Ampere, 2500 Giri.

Rotazione antioraria: MIN. 380 Volt, 20.4 Ampere, 330 Giri. MAX 380 Volt, 22.9 Ampere, 2500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.O.

Collaudo ventilatore. 400 Volt, 0.3 Ampere. Resistenza delle fasi misurata 37.3 Ohm

Collaudo motore riduttore: 400 Volt, 0.1 Ampere, 1320 Giri. Resistenza delle fasi misurata 186 Ohm.

Il motore monta Lato commutatore N°18 Spazzole Tp. RX91 (8 x 19 x 24). Lato Anelli: N°6 Spazzole (10 x 20 x 23).

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.1 - Stat.0.068	Rot.>1999 - Stat.>1999
FASE V	Rot.0.1 - Stat.0.068	Rot.>1999 - Stat.>1999
FASE W	Rot.0.1 - Stat.0.068	Rot.>1999 - Stat.>1999

Temperatura collaudo: 12°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: **120**

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/1-20

LATO COMANDO

DBI: **14**

DBC: **5**

DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **13**

DBC: **4**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI