

SERVICE REPORT

No.: FSR- 121016

Order No.: A-

Cliente Customer	REM S.r.l.	
Indirizzo Address	VIA FERRUCCIA 16/A	
Città Country/City	03030 PATRICA (FR)	
Telefono Phone/fax		
Rappresentante Dealer	OMNOX	P/O

Yaskawa Engineering Europe GmbH
Via della Vecchia Chimica 7/G
20070 Cerro al Lambro, Milano - Italy
Phone: (+39) 02 98 12 70 15
Fax: (+39) 02 98 12 52 59
e-mail: service_it@yaskawa.de

REA n° 1753147 - RI n° 045 033 10965 - VAT n° 045 033 10965


Machine Manufacture / Machine Type / Serial No.		Tipo Prodotto / Serial No.	
F7C4110-φB - 1R1146φ8760005		ETC617211	
Set-up or data produzione	Versione Software		
NC	PC		
BT			

Servizio richiesto:	
- ALLARME OV ALL'ACCENSIONE	
Dettagli: Services Performed	
- CONTROLLO WGAESSI: OK - CONTROLLO IGBT: OK - CONTROLLO CABLES: OK - CONTROLLO H.C. OK - SOST. GATE DRIVER: OK - COLLEGATO MOTORE, AUTOTUNING E PROVE FUNZIONAMENTO - SCARICATI PARAMETRI E STORICO ALLARMI	

Data Date	Ora Viaggio Travel Time	Ora lavoro Working Time	Kilometers	Pranzi Lunch	Albergo Hotel
36.10.12	6	2	300	1	=

Con la firma apposta sul rapporto si convalida il lavoro eseguito, la consegna avvenuta del materiale e la conseguente fatturazione

N	Codice prodotto	Numero di serie	Codice prodotto reso	Numero di serie reso	TSD
1	ETC617211	Q13858162-5	ETC617211	Q13393-665-23	


ID / firma tecnico

REM S.r.l.
Via Ferruccio 16/A
03030 PATRICA (FR)
Part. IVA 02240470605
firma e timbro del cliente