



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.

S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE

81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° **0063** del **27/01/2011**

Oggetto:

| Vs. DDT: 11 | Data Vs. DDT: 21/01/2011 | Altri Rif.: | | |
|-------------|--|-------------|---------|-------------------|
| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000009629 | MOTORE SIEMENS 1GG5202-0NG40-6ZU5-Z N.116200/1993 KW.2,3-110 G.50-2400 V.28-430 A.274 Ve.310 Ae.4,4 | KW.2,3-110 | | 116200/1993 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|--|------------|-----|--------|
| Nr | 1 | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI | 1100 | | 1100 |
| Nr | 1 | 6214/C3 | | | |
| Nr | 1 | NU 214 ECP/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG8098 (10+10)x25x45 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO 6214 RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO NU214 SULL'INDOTTO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA | | | |

Totale preventivo € 1.100,00 + I.V.A.

Consegna 3/4GG. S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.