



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/07/2016

Spett.le
BOSTON TAPES S.P.A.
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE
81037 SESSA AURUNCA (CE)

Verbale n° **9211** Motore n° **5000013149** Matricola **2400489**
Comm. n° **20160501** Specifiche: MOTORE ABB ATEX D20L/MEDL280S4 N.2400489 KW.75 G.1475 V.380 A.142

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 22 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.06	>1999
FASE V	0.06	>1999
FASE W	0.06	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
BERNARDO FRATANGELI