



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 07/12/2017

Spett.le
BST S.P.A.
VIA CADUTI LIBERAZIONE, 57
21040 UBOLDO (VA)

Verbale n° **9757** Motore n° **5000013940** Matricola
Comm. n° **20170943** Specifiche: MOTORE SIEMENS LD431349602001 1GG6166-0JG40-6JV3-Z KW.73,5 205A 1760G/min

Cuscinetto L.C.: NU213ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.5	26	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG367 Q.tà spazzole: 12 Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 35	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 15 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 15 DBC: 5 DBM: 13	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.5	193	7.4/389
	200	2.6	195	7.4/765
	400	3.7	196	7.4/1540
	400	3.7	160	5.7/1764

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.5	198	7.4/387
	200	2.6	200	7.4/766
	400	3.6	202	7.4/1543
	400	3.7	161	7.4/1763

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI