R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/B - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

FIMET
Agente - Distributore per il LAZIO

Spettabile

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **7089** del **12/11/2009**

Oggetto:

Vs. DDT: 9050880	Data Vs. DDT: 11/11/2009	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000005759	MOTORE ANSALDO N315X4 N.59025/ ANNO 1978 V.6000 HP.340 GIRI 1470 NUMERI CARTIERA M02314 -364364	KW.250		59025

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESSICCAZIONE A FORNO,SMONTAGGIO VECCHIO AVVOLGIMENTO,SMONTAGGIO ISOLATORI DELLA MORSETTIERA E COLLAUDO, VERIFICA PACCO MAGNETICO CON LOOP-TEST PER LA VERIFICA DI EVENTUALI CORTO CIRCUITI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORE IN CL.H A V.6000 CON PIATTO DI RAME TENVEX A DOPPIA SPIRALATURA IN VETRO PREIMPREGNATO, COSTRUZIONE TRATTO ATTIVO CON VETRO ISOMICA CONTINUA PREIMPREGNATO IN CL. ISOLAMENTO H E POLIMERIZZATO A 140 C°, NASTRATURA TESTATE STATORE CON DOPPIA SPIRALATURA DI VERO ISOMICA CONTINUO + DOPPIA NASTRATURA IN VETRO GREGGIO RICOSTRUZIONE BIETTE STATORE CON LASTRA DI SILIRITE CL.H, RICOSTRUZIONE LEGATURE STATORE, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H BC346A CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE, SALDATURE COLLEGAMENTI AVVOLGIMENTO STATORICO CON LEGHE DI CASTOLIN CON Ag>=50%, VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6 KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO MASSA CON TENSIONE APPLICATA 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONECON TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6, IN D.C., RICOSTRUZIONE USITE STATORE CON CAVO ISOLATO AL SILICONE MONTAGGIO CUSCINETTI DI VS. FORNITURA, EQUILIBRATURA SECONDO NORME ISO, COLLAUDO MOTORE CON PROVE D.L.A. RIMONTAGGIO E VERNICIATURA ESTERNA	16200		16200
Nr	1	PER LA RIPARAZIONE DEL MOTORE E' NECESSARIO MODIFICARE LA VENTILAZIONE IN QUANTO IL MOTORE DA ANALISI EFFETTUATE CON IL VS. PERSONALE E' SOGGETTO A FORTI RISCALDAMENTI IL COSTO DELLA MODIFICA SARA'	1200		1200

Totale preventivo € 17.400,00 + I.V.A.

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/B - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

FIMET
Agente - Distributore per il LAZIO

Spettabile
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **7089** del **12/11/2009**

PER LA RIPARAZIONE DEL MOTORE E' NECESSARIO MODIFICARE LA VENTILAZIONE IN QUANTO IL MOTORE DA ANALISI EFFETTUATE CON IL VS. PERSONALE E' SOGGETTO A FORTI RISCALDAMENTI

CONSEGNA: 40GG.LAVORATIVI DAL VS. ORDINE S.I. SULLA RICEZIONEDEI MATERIALI

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

VALIDITA' OFFERTA 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.