



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **0951** del **10/11/2011**

Oggetto:

| Vs. DDT: 11051069 |                                                                                                             | Data Vs. DDT: 09/11/2011 |         | Altri Rif.: ORLANDI |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|--|
| Id. Motore        | Descrizione                                                                                                 | Potenza                  | Disegni | Matr. Costruttore   |  |
| 5000005761        | MOTORE ASEA MAF560L N.7125610 KW.1000 GIRI 1480<br>PRIMARIO V.6000 A.112 SECONDARIO V.1060 A.575<br>KW.4300 | KW.1000                  |         | 7125610             |  |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prezzo un.        | Sc.                 | Totale |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. ,<br>VERIFICA RIGIDITA' DIELETTICA VERSO MASSA APPLICATA A<br>2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONE CON<br>TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6,<br>VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE,<br>VERIFICA DELLE BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI<br>ISOLATORI DELLA MORSETTIERA, VERNICIATURA CON VERNICI<br>IN CL.H CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL<br>FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE,<br>RIPARAZIONE DEL COLLETTORE, SOSTITUZIONE ANELLO<br>ISOLANTE, N.2 CAVI E N.2 PERNI PER FISSAGGIO CAVI<br>COLLETTORE<br>VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN<br>CL. H<br>CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO<br>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI | 4520              |                     | 4520   |
| Nr | 1    | 6322/C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |        |
| Nr | 1    | NU 324 ECJ/C3<br>PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE<br>PREMISPAZZOLE E SOSTITUZIONE TUBETTI CAVI<br>PORTASPAZZOLE<br>ASSESTAMENTO SPAZZOLE (ALCUNE SONO DA SOSTITUIRE)<br>SOSTITUZIONE GUARNIZIONI NUOVE PER FISSAGGIO<br>SPORTELLI<br>RIMONTAGGIO COMPLETO E MANO D'OPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |        |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totale preventivo | € 4.520,00 + I.V.A. |        |



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **0951** del **10/11/2011**

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna EFFETTUATA URG.MA

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.