



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 01/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9748

Motore n° 5000013937

Matricola

Comm. n° 20170936

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH315LK N.51632 KW.307 G.940 V.440 A.797 Ve.218,5 Ae.15

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU317/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	8	Indotto: 80 Eccitazione: 1200 Armat.: 300 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG313 Q.tà spazzole: 28 Mis. spazzole: (10+10)	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.5 Lato Opp. Comando: 0.5 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18
DBC: 5
DBM: 13

DBI: 17
DBC: 4
DBM: 11

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	15.2	152	19.5/292
	200	19	155	19.5/585
	440	22.5	157	19.5/1265

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	15	158	19.5/293
	200	19	160	19.5/586
	440	22.4	161	19.5/1267

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO