



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 18/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9764

Motore n° 5000010943

Matricola 171273

Comm. n° 20170987

Specifiche: ASGEN AF722L N.171273 KW.400 G.1500/1800 V.400 A.970 Ve.250 Ae.8,7

KW.400

Cuscinetto L.C.: NU222 EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6221/C3

NOTE:

Isolamento Misurato con una tensione di 1000 Volt, prima dello smontaggio: Indotto:0.2Mohm, Armatura:0.4Mohm, Compensazione:0.4Mohm, Compound:0.5Mohm, Eccitazione:0.4Mohm.

Stato Spazzole 100%.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	18

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 370

Eccitazione: 800

Armat.: 350

Compound: 870

Compensazione: 350

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG340

Q.tà spazzole: 24

Mis. spazzole: (10+10) x 38 x 70

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	16.5	152	8.7/388
	200	21	155	8.7/774
	400	26.4	157	8.7/1585

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	16.4	158	8.7/388
	200	21.1	160	8.7/772
	400	26.4	161	8.7/1586

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI