



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9759

Motore n° 5000011132

Matricola 43167

Comm. n° 20170963

Specifiche: MOTORE IEG ANSALDO DH225SK N.43167 KW.140 G.1580-1800 V.400 A.389 Ve 220
Ae.7,45 KG.300

KW.140

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 2RS/C3

NOTE:

Stato spazzole: 90%.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	22

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 264

Eccitazione: 568

Armat.: 296

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: NKF

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	163	7.5/400
	200	7.6	165	7.5/802
	400	8	168	7.5/1605
	400	8	134	6/1840

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	169	7.5/402
	200	7.5	171	7.5/803
	400	8	173	7.5/1605
	400	7.9	139	6/1843

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI