



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 25/01/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9792

Motore n° 5000005318

Matricola 275625 - 1998

Comm. n° 20180055

Specifiche: SIEMENS 1LA8455-4P50-Z 450 N.275625 - 1998 KW.900 G.1492 A.1220 VOLT.400

KW.900

Cuscinetto L.C.: NU226ETVP2+6226/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU226ETVP2

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 65 Ampere, 1492 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

SHUNT presente sulla fase W.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.003	>1999
FASE V	0.003	>1999
FASE W	0.003	>1999
Temperatura collaudo: 11°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1492

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1492

DBC: 1492

DBM: 1492

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI