

ATT. ME SIG. TARCHIO

S.C.A.M.E. S.r.l.

Da: "Alfredo Evangelisti" <alfredo.evangelisti@rem-motori.it>
 A: <info@scameservice.com>
 Data invio: mercoledì 4 giugno 2008 16.42
 Oggetto: richiesta d'offerta

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/B - 03010 PATRICA (FR)
 Tel. 0775 830116 / 839345 Fax:

P.IVA 02240478605

CCIAA n. 198995 del 03/05/2002

Come da accordi Le invio i dati del motore da riparare.

Motore Ansaldo tipo N500L10 N. 58374 Kw 560, 6Kv, 590 rpm, 71 A **10 Pol**

Il motore ha lo statore bruciato e inoltre ha una barra dell'indotto rotta

In alternativa si potrebbe fornire un motore alternativo nuovo o usato

Cordiali Saluti

Alfredo Evangelisti

R.E.M. S.r.l.
 Via Ferruccia, 12/B
 03010 Patrica (Fr)
 Tel. +39 0775 830116
 Fax +39 0775 839345
 Mob. +39 348 0807238
 Mail: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

ROTORE ϕ 640mm =

CAVE STATORE 90

LUNGH. PACCO 590mm

" TESTATE 170mm

BARRA ROTORE 120

DIMENSIONE BASTONE

70
11
13

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG.

Version: 8.0.100 / Virus Database: 269.24.6/1482 - Release Date: 04/06/2008 7.10

RICEVUTO. - GRAZIE
 MI SERVONO QUESTI DATI
 PER PRODURRE UNA
 QUOTAZIONE —

Saluti

Uscire

MIN. (PARTICOLARI)
 FOTO 4 (BARRA)
 — ϕ ROTORE
 — NR CAVE STATORE
 — NR BARRA ROTORE 120
 — LUNGH. PACCO
 — LUNGH. TESTATE
 — DIMENSIONI BASTONE

S.C.A.M.E. S.R.L.
 Via dei Menaruti n. 2
 34076 TURRIANO (GO)

04/06/2008

