



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/01/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9432** Motore n° **5000013423** Matricola **3358778**
Comm. n° **20161007** Specifiche: MOTORE ABB M2BA355SMA4/6 V1 B5 N.3358778 KW.200/160 PL.4/6 G.1490/900 V.380 A.365/320

KW.200/160

Cuscinetto L.C.: NU322 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319

NOTE:

Collaudo a vuoto: 4Poli: 400 Volt, 69 Ampere, 1500 Giri. 6Poli: 400 Volt, 78 Ampere, 900 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	4P 0.01 - 6P 0.017	4P>1999 - 6P>1999
FASE V	4P 0.01 - 6P 0.017	4P>1999 - 6P>1999
FASE W	4P 0.01 - 6P 0.017	4P>1999 - 6P>1999

Temperatura collaudo: **12°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI