



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 09/02/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9452** Motore n° **5000012254** Matricola **1666260**
Comm. n° **20160968** Specifiche: SOFFIANTE RIETSCHLE SKP49033-02 N.1666260 KW.7,5 G.2850 V.400 A.15,5

KW.7,5

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 7.6 Ampere, 2977 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.5	>1999
FASE V	1.5	>1999
FASE W	1.5	>1999

Temperatura collaudo: **13°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **2977**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **23**

DBC: **3**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **22**

DBC: **4**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **2977**

DBC: **2977**

DBM: **2977**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI