



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 17/08/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9265

Motore n° 5000013225

Matricola 272900/1998

Comm. n° 20160612

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-4PB50-Z 250 B3 N.272900/1998 KW.250 G.1488 V.500 A.345

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU218/M - 6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU218ECJ

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: I
Nm Freno: I

Resolver: I
Encoder: I

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0,6

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20
DBC: 2
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 0
DBM: 10

GIRI/min

DBI: _____
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2XV+1000

ESITO
BUONO

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA