



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/08/2016

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9266

Motore n° 5000013226

Matricola 002228606/0698

Comm. n° 20160613

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6317-4AA50-Z 315 B3 N.002228606/0698 KW.200 G.1485 V.500 A.27E

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: I _____
Nm Freno: I _____

Resolver: I _____
Encoder: I _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **1,1**

Lato Opp. Comando: **0,8**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **21**

DBC: **2**

DBM: **10**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**

DBC: **0**

DBM: **9**

GIRI/min

DBI: _____

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST
2XV+1000

ESITO
BUONO

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA