



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 23/06/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9180

Motore n° 5000013112

Matricola 468557

Comm. n° 20160433

Specifiche: MOTORE MARELLI NV280SR4 B3 N.468557 KW.75 HP.100 G.1470 V.380 A.144

Cuscinetto L.C.: NU316ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a Vuoto: Volt 380, Ampere 54, Giri 1500.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.015	>1999
FASE V	0.0126	>1999
FASE W	0.0126	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.8**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**

DBC: **5**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**

DBC: **3**

DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI