



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDITED

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/04/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9131

Motore n° 5000013004

Matricola 0426806

Comm. n° 20160232

Specifiche: MOTORE MARELLI NV180LM4 N.0426806 KW.18,5 G.1450 V.380 A.36

KW.18,5

NOTE: Prova a vuoto 380 Volt, 14,7A, Giri 1500.

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ ALLA<br>TEMPERATURA 20° c |     | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ | MEGGER<br>VOLTS | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| FASE U                                                    | 1,1 | >1999                              | 1000            | Avv. Nuovo: _____                                        |
| FASE V                                                    | 1,1 | >1999                              |                 | Avv. Riparato: _____                                     |
| FASE W                                                    | 1,1 | >1999                              |                 | Avv. Revis.: <b>OK</b> _____                             |
|                                                           |     |                                    |                 | Altro: _____                                             |

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 1500

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1500

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
ETTORE ROMA