



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 06/05/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9143

Motore n° 5000013060

Matricola F002289001/0698

Comm. n° 20160338

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6310-4AA50-Z N.F002289001/0698 FORMA B3 KW.110 G.1485 V.500 A.156 M19

NOTE:

Collaudo a Vuoto: 500Volt, 51Ampere, 1498Giri

il motore monta cudiſinetti: Lato Comando: 6319/C3, Lato oppoſto Comando: 6319/C3 Forniti da Cartiere Burgo.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,066	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,066	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0,066	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0,6

Lato Opp. Comando: 0,6

Giri/min.: 1498

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1498

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1498

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1498

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI