



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Räger

ACCREDITED

L'UNICO ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 06/05/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9144

Motore n° 5000013061

Matricola UC1010/075829103

Comm. n° 20160339

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG6253-4AA60 N.UC1010/075829103 B3 KW.55 G.1400 V400 A.100

NOTE: Il motore monta cuscinetti: Lato Comando 6215 2RS/C3, Lato opposto Comando: 6215 2RS/C3, Forniti da Cartiere Burgo.

Collaudo a Vuoto: 400Volt, 40Ampere, 1499Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,103	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,103	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0,103	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1499

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 1499
	DBC: 1	DBC: 3	DBC: 1499
	DBM: 12	DBM: 13	DBM: 1499

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI