



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDITA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 09/06/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9167

Motore n° 5000013097

Matricola 62151

Comm. n° 20160413

Specifiche: MOTORE COMELMAR LDCK250LSP B3 N.62151 KW.256 G.1600-1800 V.440 A.624 Ve.220 Ae.15 PESO KG.1800ca.

NOTE: Il motore monta cuscinetto: Lato Giunto: 6319/C3, Lato opposto Giunto: 6316/C3.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	12.6	Indotto: 300 Eccitazione: 680 Armat.: 300 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: RE3 Q.tà spazzole: 20 Mis. spazzole: (8 + 8) x 32 x 40	Grado di vibrazione: 2,5 Lato Comando: 0.6 Lato Opp. Comando: 0.6 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 17 DBC: 4 DBM: 13	DBI: 16 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	10.6	187	15 / 350	
200	13.4	193	15 / 712	
440	15	198	15 / 1587	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	10.5	201	15 / 350	
200	13.2	205	15 / 710	
440	15	208	15 / 1585	

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA