



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 23/06/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9181

Motore n° 5000013121

Matricola F002288801/0698

Comm. n° 20160454

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6310-4AA50-Z 315S N.F002288801/0698 FORMA B3 KW.110 G.1485 V.500 A.156

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

NOTE:

Collaudo a Vuoto: 500Volt, 48Ampere, 1494Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.066	>1999
FASE V	0.066	>1999
FASE W	0.066	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1494**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1494**
DBC: **1494**
DBM: **1494**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI