



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/07/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9235

Motore n° 5000013120

Matricola 178212/1981

Comm. n° 20160453

Specifiche: MOTORE ANSALDO BH508 N.178212/1981 KW.256 G.1600-1800-2560 MAX V.440 A.624
Ve.220 Ae.10,4

Cuscinetto L.C.: NU220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
0.2	15.4

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 245

Eccitazione: >1999

Armat.: 260

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLTS

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 38 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11.8	158	10.4/382
	200	13.4	160	10.4/745
	440	16.9	161	10.4/1653

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11.8	163	10.4/385
	200	13.4	165	10.4/743
	440	16.9	166	10.4/1655

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI